



RILASCIATO IL 29/01/2015
VALIDO FINO AL 29/01/2025

N°05772-009500-2015-Rev01

ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA


DATI DELL'IMMOBILE

- » Comune: G337 PARMA (PR)
- » Indirizzo: VIA PASQUALE GALLUPPI N.20
- » Piano-Interno: 3
- » Foglio-Particella-Sub: (004-41-259-23)
- » Proprietario: VECCHI ACHILLE
VECCHI MICHELE
- » Destinazione d'uso: E1 - Abitazioni civili e rurali a
residenza a carattere continuativo

DATI GENERALI

- » Zona Climatica: E
- » Gradi Giorno: 2502,00
- » Volume lordo riscaldato: 336,86 m³
- » Superficie utile riscaldata: 87,52 m²
- » Superficie disperdente: 192,76 m²
- » Rapporto S/V: 0,57

CLASSE ENERGETICA



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m²/anno)		LIMITE (kWh/m²/anno)	
TOTALE (EP _{inv} + EP _{est} + EP _{acs} + EP _{ill})	EP _{tot}	126,10	EP _{tot-lim}	83,15
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	EP _{inv}	98,92	EP _{inv-lim}	72,03
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP _{acs}	27,18	EP _{acs-lim}	11,12
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP _{est}	0,00	EP _{est-lim}	0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP _{ill}	0,00	EP _{ill-lim}	0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m²/anno)	EMISSIONI CO2 RISPARMIATE (Kg/anno)
Sostituzione serramenti	10	-	-

ORDINE INGEGNERI PROV. PARMA

SOGGETTO CERTIFICATORE

05772 ING. GABELLA EMILIANO

Timbro e Firma

Settore: Civile Ambientale

ORDINE INGEGNERI PROV. PARMA
Ingegnere Junior
EMILIANO GABELLA

TECNICI PREPOSTI

05772 ING. EMILIANO GABELLA

Timbro e Firma